



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Area Tecnica
Settore Pianificazione del Territorio
Assetto territorio e Ambiente

COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE

Verbale n. 10 - Riunione di venerdì 16 dicembre 2022, ore 16.30 presso il termovalorizzatore di Prima srl.

Presenti per la commissione:

Ceresoli Flavio - Presidente - Rappresentante di Trezzo sull'Adda
Solcia Michele - Rappresentante Comune di Grezzago
Zappa Massimo - Rappresentante di Pozzo d'Adda
Balestra Marco - Comitato tecnico Trezzo sull'Adda
Cambareri Mattia - Rappresentante di Trezzo sull'Adda
Di Martino Giuseppe - Comitato tecnico comuni limitrofi
Riboldi Cristina - Comitato tecnico Trezzo sull'Adda

Assenti:

Mattavelli Matteo - Rappresentante di Trezzo sull'Adda
Riva Alessandro - Rappresentante Comune di Vaprio

Sono inoltre presenti:

Feliciani Augusto e Ferrari Fabiano della società Ambiente 2000, gestore

Ordine del giorno

- 1 - Andamento dell'impianto durante l'ultimo periodo
- 2 - Esiti delle analisi sullo stato delle caldaie
- 3 - Varie ed eventuali

I punti 1 e 2 essendo strettamente correlati vengono affrontati contemporaneamente.

I tecnici di A2000 confermano una serie di problematiche nella gestione dell'impianto legate:

1. alle caratteristiche del rifiuto conferito in particolare per quanto riguarda l'elevato potere calorifico di talune partite in ingresso che provocano problemi in camera di combustione per via delle elevate temperature raggiunte (stimate localmente anche oltre i 1350°C, temperatura di fusione del rivestimento in Inconel);
2. alle criticità nell'approvvigionamento di rifiuti attraverso gare pubbliche che prevedono tempi contrattuali medio - lunghi;
3. allo stato delle caldaie su cui il gestore è intervenuto ripetutamente nel corso dell'anno con investimenti importanti in parte vanificati dalle particolari caratteristiche di aggressività dei rifiuti avviati a combustione; la questione della continuità di esercizio delle caldaie viene affrontata intervenendo con una costante attività di manutenzione;
4. ai ritardi nell'approvvigionamento delle forniture di macchine e parti di ricambio.

Comunicano l'esito positivo delle verifiche sulle apparecchiature in pressione effettuate lo scorso mese e che è in corso la predisposizione della documentazione richiesta da Regione Lombardia nell'ambito dell'istruttoria per l'adeguamento dell'impianto alle BAT di settore (la cui scadenza si ricorda è prevista al dicembre 2023). È stato acquistato un nuovo modulo di riserva per il sistema DeNOx.

Il gestore sta intervenendo sulla programmazione dei conferimenti all'impianto e sulla migliore gestione possibile dei rifiuti in fossa in modo da alimentare i forni con rifiuto avente caratteristiche costanti cercando di mantenere stabili le condizioni operative di combustione.

Per quanto attiene le emissioni in atmosfera le prestazioni rispettano i limiti alle emissioni e i flussi di massa risultano conformi alle soglie di riferimento stabilite in sede convenzionale.

Il gestore presenta una comunicazione di Tema nella quale si pone in evidenza la necessità di confermare per tempo la continuità del servizio di controllo sulla cessione dell'EE alla rete in quanto qualora il contratto fosse fatto scadere i tempi di riattivazione (e quindi la possibilità di cessione dell'energia prodotta alla rete) potrebbero essere dell'ordine di alcuni mesi con conseguente mancanza dei relativi introiti.

Nella discussione che segue la commissione all'unanimità evidenzia il persistere delle criticità già emerse nella precedente riunione a cui si rimanda per il dettaglio.

La Commissione, per poter proseguire nelle attività di monitoraggio sul territorio e sulle prestazioni dell'impianto, riconferma e sottolinea l'importanza che l'amministrazione comunale di Trezzo sull'Adda:

- si adoperi per garantire la continuità operativa dell'impianto al settembre 2023 e quindi la capacità di smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio, confrontandosi con tutti i soggetti coinvolti nel trasferimento della gestione;
- si confronti con Regione Lombardia per studiare possibili soluzioni alternative (piano B) allo smaltimento dei rifiuti del territorio (azione che può essere sostenuta dalle amministrazioni comunali e dal gestore del servizio di raccolta).

3 - Varie ed eventuali

Il presidente Ceresoli comunica di avere ricevuto dal sindaco del Comune di Trezzo sull'Adda una nota in cui viene anticipata l'estensione dell'incarico ai membri della Commissione a tutto il settembre 2023 (la scadenza originaria era al 31/12/2022) al fine di accompagnare la transizione della gestione dell'impianto.

Inoltre, il Presidente rende noto che il Comune di Trezzo sull'Adda intende rendere costanti ed attive le interlocuzioni con la Commissione tese a verificare, con le opportune indagini ambientali di sua competenza, la funzionalità dell'impianto.

Naturalmente sempre con esclusivo riferimento ai compiti assegnati alla Commissione richiamati **dall'Articolo 3 del Regolamento** che ne disciplina l'attività.

Si prevede una nuova seduta della commissione entro la fine del mese di gennaio 2023.

La riunione si chiude alle 18,00.

Il presidente
F.to Flavio Ceresoli