



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Area Tecnica
Settore Pianificazione del Territorio
Assetto territorio e Ambiente

COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE

Verbale n. 10 - Riunione di giovedì 11 aprile 2019, ore 16.30 presso il termovalorizzatore di Trezzo sull'Adda

Presenti:

Ceresoli Flavio - Presidente e rappresentante di Trezzo sull'Adda
Caccia Alessandro - Rappresentante di Trezzo sull'Adda
Corti Giuseppe - Rappresentante di Pozzo d'Adda
Solcia Michele - Rappresentante Comune di Grezzago
Di Martino Giuseppe - Comitato tecnico comuni limitrofi
Balestra Marco - Comitato tecnico Trezzo sull'Adda

Assenti:

Pirotta Ruggero - Rappresentante Comune di Vaprio
Mauro Grassi - Rappresentante di Trezzo sull'Adda
Riboldi Cristina - Comitato tecnico Trezzo sull'Adda

Sono inoltre presenti i rappresentanti della società Prima s.r.l. e Ambiente 2000
Ghezzi Matteo della società Prima
Feliciani Augusto della società Ambiente 2000

Ordine del giorno

1. Andamento dell'impianto e manutenzioni eseguite sulla linea 2
2. Aggiornamento sullo stato delle attività di monitoraggio ambientale
3. Varie ed eventuali

PT 1 - Andamento dell'impianto e manutenzioni eseguite sulla linea 2

L'ing. Feliciani illustra le attività di manutenzione eseguite lo scorso mese di marzo sulla linea 2, in particolare:

- sono state riprese ed ampliate le superfici della caldaia rivestite in Inconel;
- è stata sostituita la tramoggia di carico rifiuti in quanto le caratteristiche dei rifiuti sono tali per cui il fronte della fiamma sulla griglia è sempre più spostato a monte nella zona di preriscaldamento e questo nel tempo ha portato al deterioramento della tramoggia;
- sono state sostituite le maniche ed i cestelli del filtro a maniche;
- sono stati sostituiti, con le riserve disponibili, 4 moduli del DeNOx SCR ed avviati a rigenerazione.

Comunica inoltre:

- che sono stati acquistati 3 nuovi FTIR di cui 1 di Back up da affiancare all'esistente a camino (così da averne uno per linea) e altri 2 in sostituzione di quelli presenti in uscita caldaia per migliorare il dosaggio dei reagenti; la nuova strumentazione verrà installata nella prossima fermata di agosto;
- sono state effettuate verifiche sul rivestimento in Inconel della linea 1 di cui si prevede la ripresa nella prossima fermata di agosto;
- analogamente alla linea 2 anche per la linea 1 è prevista la sostituzione della tramoggia di carico rifiuti;
- è stata completata la manutenzione straordinaria dell'analizzatore di Hg della Linea 1 che ha ripreso il funzionamento regolare.

Sono stati chiesti chiarimenti in merito all'andamento di alcuni inquinanti nelle emissioni; l'ing. Feliciani comunica:

- per quanto riguarda l'ammoniaca sono stati effettuati interventi sul DeNOx SCR che consentiranno un miglioramento della reazione di riduzione catalitica degli ossidi di azoto con conseguente consumo dell'NH3 residuo dosato in camera di combustione dal sistema SNCR;
- per quanto riguarda gli inquinanti acidi al fine di monitorare i rifiuti in ingresso sono state effettuate analisi merceologiche che hanno portato al respingimento di diversi carichi per presenza di rifiuti fuori specifica dimensionale e qualitativa rispetto all'omologa del conferitore.

L'ing. Di Martino chiede copia del Piano di emergenza interno ex art. 26-bis della legge 132-2018.; l'ing. Ghezzi comunica che il Piano è stato redatto nei termini previsti dalla normativa e provvederà alla trasmissione al Comitato tecnico.

Pt 2 - Aggiornamento sullo stato delle attività di monitoraggio ambientale

L'ing. Balestra comunica che sono state emesse le richieste di offerta a 5 laboratori certificati per l'esecuzione delle analisi merceologiche sui rifiuti e per il campionamento e analisi delle emissioni da camino.

Il termine per la presentazione delle offerte è il 15 aprile p.v.; la commissione verrà successivamente aggiornata sugli esiti della procedura e tempistiche per l'attuazione delle indagini.

Pt 3 Varie ed eventuali

Il presidente Ceresoli ricorda che la scadenza naturale della Commissione è prevista al febbraio 2020; per quanto riguarda il proprio ruolo di presidente sono fatti salvi gli esiti delle prossime elezioni comunali che potrebbero definire un nuovo assetto all'interno della Commissione stessa.

L'incontro si chiude alle ore 18,00.

Il presidente
F.to Flavio Ceresoli